

Výzva k podání nabídky

Zadavatel – Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“

DOTAZ UCHAZEČE ZE DNE 21.11.2024

Jako zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže**“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve stavební dokumentaci – A. Průvodní zpráva je uveden technický parametr oken „**Celkové $R_w \geq 43$ dB**“. V tabulce oken se tento parametr neuvádí.

Skutečně zadavatel požaduje, aby nová okna měla zvukovou neprůzvučnost **$R_w \geq 43$ dB**, což se řadí do **TZI 4?** Nejedná se o písařskou chybu? Okna s izolačním trojsklem mají standardní hodnotu **$R_w = 34$ dB (TZI 2)**.

Děkujeme za upřesnění.

Dotaz č. 2:

V tabulce dveří je uveden součinitel prostupu tepla – celkem **$U_d = 0,90$ (W/m².K)**. Tuto hodnotu lze splnit u oken ale nikoliv u dveří, které mají tento parametr horší. Dveře s izolačním trojsklem mají standardní hodnotu **$U_d = 1,0 - 0,93$ W/m².K**. Žádáme tímto zadavatele o změnu hodnoty součinitele prostupu tepla dveřmi na **$U_d = 1,0$ (W/m².K)**.

Děkujeme za odpověď.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE ZE DNE 22.11.2024

Dobrý den, upřesnění dotazů :

ad1) Jedná se o překlep, požadovaná zvuková neprůzvučnost bude **$R_w = 34$ dB (TZI 2)**.

ad2) Součinitel prostupu tepla dveřmi bude požadován **$U_d = 1,0$ (W/m².K)**.

ad3) Doplnění - oplechování vnějších parapetů bude **lakovaným** Pz plechem. Pol. 14 obsahuje montáž - šířka oken + 0,05 m přesahy parapetů. Pol. 15 obsahuje dodávku materiálu + 10% prořez.

ad4) Doplnění - všechny rozměry budou před zahájením prací ověřeny na stavbě.

Ing. Karel Kundera, autor projektové dokumentace