

Výzva k podání nabídky

Zadavatel – Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“

DOTAZ UCHAZEČE ZE DNE 26.11.2024

Jako zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže**“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Je možné nahradit požadované tmelení vnější spáry aplikací rozpínací pásky, tzv. komprípáska, která včetně zajištění vodotěsnosti spáry zajistí na rozdíl od tmelení také její požadovanou paropropustnost a jedná se tak o technicky kvalitnější řešení, které nemá stejně jako tmelení žádný vliv na budoucí doplnění zateplení objektu a je v souladu s ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování?

Děkujeme za odpověď.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE ZE DNE 26.11.2024

Dobrý den,

1) upřesnění dotazu:

Z vnější strany je možné nahradit tmelení komprimační páskou (bez vlivu na cenu).

2) upřesnění k tabulce oken (1. etapa), ozn. přílohy D.1.1.2.4

Okno označené 114/1 se otevírá stejným způsobem jako ostatní, např. 106/1. Na výkresu je chyba.

Ing. Karel Kundera, autor projektové dokumentace